



RV trading spol. s r. o. E-mail: rvtrading@volny.cz Internet: www.rvtrading.cz

Sídlo společnosti: 169 00 Praha 6 – Břevnov, Na Petynce 23 / 213

Provozovna: 161 00 Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 1 / 804

IČO: 45243395, DIČ: CZ45243395, bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 163 639 722 / 0300

Telefon: 224 313 600, 224 314 509, fax: 224 310 396 GSM: 602 232 100, 602 668 191

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Praze, spis. značka: oddíl C, vložka 7348

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: RV trading, spol. s r.o.,
IČO: 45243395, se sídlem Na Petynce 23, 169 00 Praha 6

Výrobek: Plastové podlahové rošty, terče a podložky

Popis a určení výrobku:

Výrobek je určen pro suché pokládání teracové, betonové a kamenné dlažby za účelem zpochůznění zaizolovaného povrchu střech, teras, lodžii a podobně.

Použitý způsob posouzení shody:

Výrobek byl posuzován podle stavebně - technického osvědčení ve vlastnostech:

- **Mechanické vlastnosti** – Zkušební postup TZÚS - min. 40 kN (jednotlivě) - vyhovuje
- **Odolnost proti vlivu mrazu** – ČSN EN ISO 10545-12 – bez poškození - vyhovuje
- **Reakce na oheň** – ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN 13501-1 – třída reakce na oheň E - vyhovuje

Přehled technických předpisů, technických norem a dalších dokladů:

Zkušební postup TZÚS	Stanovení mechanické únosnosti
ČSN EN ISO 10545-12	Keramické obkladové prvky – Část 12: Stanovení proti vlivu mrazu
ČSN EN ISO 11925-2	Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků
ČSN EN 13501-1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Technický návod TN 11_01_06	Výrobky pro tuhé podlahové povrchy

Seznam dokladů, které vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.,
Autorizovaná osoba č. 204, pobočka 0300 - Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň.

- 1) **STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ** č. 030 – 037249 ze dne 07.09.2007 platné do 10.08.2010
- 2) **PROTOKOL** č. 030 - 041368 o ověření shody typu výrobku ze dne 13.08.2009 platný do 10.08.2010
- 3) **PROTOKOL** č. Pr-07-1.099 o zkouškách reakce na oheň vydaný dne 06.08.2007
- 4) **PROTOKOL o klasifikaci** č. PK1-01-07-059-C-O o zkouškách reakce na oheň vydaný dne 09.08.2007

Výrobek odpovídá ve sledovaných vlastnostech technické specifikace a technických předpisů.

Výrobek splňuje požadavky § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

V Praze dne 31. 08. 2009


Stanislav GRÜNZWEIG
jednatel